

TABLEAU RECAPITULATIF DES VISITES

N°	Types Hydrant	Diamètres	Adresses	Pression Statique	Pression à 60M3/h	Débit à 1 Bar	Conformité	Travaux à effectuer
1	PI	100	entrée de la gare de Drap Cantaron	5,1		18	NON	R.A.S.
2	PI	100	Grande Rue de La Mairie	4,6		20	NON	manque 1 bouchon 65mm
3	PI	65	chemin des Iscles (C.A.T.)	7,8		14	NON	R.A.S.
4	PI	65	782 quartier Tardieu	7,7		30	PARTIELLEMENT EXPLOITABLE	R.A.S.
5	PI	65	319 Lme Baousse	9,2		36	PARTIELLEMENT EXPLOITABLE	remplacer porte avec et sans serrure, peinture et numérotation
6	PI	100	Lavoir de La Bégude	12,3	5,3		OUI	peinture à faire
7	PI	65	La Bégude Le Collet	10		32	PARTIELLEMENT EXPLOITABLE	peinture à faire
8	PI	65	impasse de Barbian chemin du Colmiet	8,6		18	NON	peinture à faire
9	PI	100	quartier La Pointe garage Millo	11,5	8,5		OUI	manque 1 bouchon 100mm, porte avec et sans serrure, peinture et numérotation
10	PI	65	route des Cognas Le Serre	6,6		25	NON	PI à remplacer
11	PI	65	rue du Pontin place des Cognas	4,5		55	PARTIELLEMENT EXPLOITABLE	Porte avec et sans serrure à remplacer, peinture et numérotation à faire, 1 bouchon 65
12	PI	100	262 rte de La Lauvette ex. maison de l'Enfance	8	2,2		OUI	PI à remplacer
13	PI	100	ch. De La Lauvette Le Mas Duc	10,6	3,8		OUI	R.A.S.
14	PI	100	rte de Bordinas allée Mas Duc carrefour D119 D619	11,9	6,3		OUI	PI à remplacer
15	PI	100	Place du Saut de Millo	11,1	4,1		OUI	PI à remplacer
16	PI	100	Saut de Millo parking du Collet	12,2	6,8		OUI	numérotation à faire
17	PI	100	455 route Stratégique	4	1		OUI	R.A.S.
18	PI	100	route Stratégique vallon de la Bordine	6,6	1,5		OUI	Coffre P.A.M. à remplacer et numérotation à faire
19	PI	65	57 rte des Cognas Lou Ras Clou	6		26	NON	manque 1 bouchon 65mm
20	PI	100	route Stratégique Le Calvaire	12	2,6		OUI	PI à remplacer
21	PI	100	248 chemin de Lauvette	15,3	3,9		OUI	numérotation à faire
22	PI	100	rte de La Lauvette lot. Clair Azur (en haut)	10,1	2,9		OUI	numérotation à faire
23	PI	100	chemin la Vallières	6,3		28	NON	numérotation à faire
24	PI	65	impasse de La Puncia	11,5		23	NON	R.A.S.
25	PI	100	301 chemin du Campe	6,9	1,5		OUI	R.A.S.
26	PI	65	route des Bordinas	15,2		57	PARTIELLEMENT EXPLOITABLE	

27	PI	100	ch. Des Farigoules / rte de la Suc au 235	8,5	3,4	OUI	R.A.S.
28	PI	100	740 route de la Suc	7,3	5	OUI	R.A.S.
29	PI	100	642 et 675 chemin du Caire	14	3,2	OUI	R.A.S.
30	PI	100	580 route de La Bégude	12,2	4,2	OUI	peinture et numérotation à faire
31	PI	100	720 chemin de La Suc	7	4,8	OUI	numérotation à faire
32	PI	100	Tunnel de La Condamine côté Sud	6,5	57	PARTIELLEMENT EXPLOITABLE	numérotation à faire
33	PI	100	Tunnel de La Condamine côté Nord	5,4	3,4	OUI	numérotation à faire
34	PI	100	chemin des Iscles (C.A.T.)	1,5	1	OUI	numérotation à faire